



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.091.Н.01796
(номер сертификата соответствия)

028601
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Полидин» ОГРН 1112330000309
Адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, ул. Крайняя, 119
тел.: 8(86162) 4-08-29

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Полидин» ОГРН 1112330000309
Адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, ул. Крайняя, 119
тел.: 8(86162) 4-08-29

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ» экспертной организации ООО «Флогистон Эксперт Курск», ОГРН: 1094632004070, 305019, г. Курск, ул. Малых, д. 44 Б. Телефон/факс: 8(4712) 77-04-94. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.091 выдано 07.12.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции)

Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки «Agrolux» толщиной 6мм, 8мм, 10мм, выпускаемые по ТУ 2291-001-64047884-2015 (с изм. № 1,2,3). Серийный выпуск. код ОКПД 2 22.29.29.000 код ТН ВЭД России 3920 61 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, статья 134). ГОСТ 30244-94 группа Г3 (нормальногорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа Д3 (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т3 (высокоопасные материалы).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 980-20-2, 981-20-2, 982-20-2, 983-20-2 от 05.07.2018г. Выданы: ИЛ ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Краснодарскому краю», Свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093, бессрочное, выдано 23.11.2017г. Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 13.03.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2291-001-64047884-2015 (с изм. № 1,2,3). Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки «PetAlex» ТУ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 05.07.2018 г. по 04.07.2021 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.В. Глушенко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Л. Остапенко